

Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерСтрой»

СРО –П-147-09032010

СПРАВКА

о техническом состоянии здания

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя		
1.	Адрес объекта или описание места нахождения			
	субъект Российской Федерации	Московская обл.		
	район	Пушкинский		
	муниципальное образование	г.п. Зеленоградский		
	населенный пункт	пос. Зеленоградский		
	улица (проспект, переулок и т.д.)	ул. Островского		
	номер дома	11		
	номер корпуса			
	номер строения			
	иное описание местоположения			
2.	Сведения о здании			
2.1.	Инвентарный номер			
2.2.	Назначение здания*			
2.3.	Литера* *			
2.4.	Дата визуального обследования	10.11.2015 г.		
2.5.	Этажность здания	5		
2.5.1	Количество подземных этажей			
2.6.	Год ввода в эксплуатацию (постройки)	1965		
2.7.	Количество жилых подъездов	3		
2.8.	Количество квартир***	60		
3.	Физический износ здания, %	40%		
	Физический износ элементов, %:			
	- фундамент (материал, %)	Кирп.ленточный; 40%		

	- наружные стены (материал, %)	Кирпичные; 45%		
	- перекрытия	чердачные		

	(материал, %)	междуэтажные	Ж.б плиты; 40%		
		подвальные			
	- колонны и столбы (материал, %)				
	- крыша (материал, %)		Оцинкованный профлист; 25%		
	- лестницы (материал, %)		Ж.б. сборные; 35%		
	- фасады (наружная отделка)		35%		
	- перегородки (материал, %)		40%		
	- внутренняя отделка		45%		
	- полы (материал, %)		45%		
	- оконные и дверные проемы		35%		
	- мусоропровод				
	- печи, камины, очаги				
	- канализация		45%		
	- система водоснабжения (холодного и горячего) (материал, %)		40%		
	- система теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) (материал, %)		40%		
	- электрооборудование		45%		
	- система внутридомового газового оборудования		40%		
4.	Примечание				

Оценку износа произвёл инженер ПТО  Яковенко В.В.

