

Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерСтрой»

СРО –П-147-09032010

СПРАВКА

о техническом состоянии здания

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя		
1.	Адрес объекта или описание места нахождения			
	субъект Российской Федерации	Московская обл.		
	район	Пушкинский		
	муниципальное образование	г.п. Зеленоградский		
	населенный пункт	пос. Зеленоградский		
	улица (проспект, переулок и т.д.)	ул. Шоссейная		
	номер дома	6		
	номер корпуса			
	номер строения			
	иное описание местоположения			
2.	Сведения о здании			
2.1.	Инвентарный номер			
2.2.	Назначение здания*			
2.3.	Литера* *			
2.4.	Дата визуального обследования	10.11.2015 г.		
2.5.	Этажность здания	5		
2.5.1	Количество подземных этажей			
2.6.	Год ввода в эксплуатацию (постройки)	1970		
2.7.	Количество жилых подъездов	4		
2.8.	Количество квартир***	70		
3.	Физический износ здания, %	39%		
	Физический износ элементов, %:			
	- фундамент (материал, %)	Бетонные блоки; 35%		

- наружные стены (материал, %)	Кирпичные; 45%		
- перекрытия	чердачные		

(материал, %)	междуэтажные	Ж.б плиты; 30%		
	подвальные			
- колонны и столбы (материал, %)				
- крыша (материал, %)		Мягкая совмещённая; 45%		
- лестницы (материал, %)		Ж.б. сборные; 35%		
- фасады (наружная отделка)		40%		
- перегородки (материал, %)		40%		
- внутренняя отделка		35%		
- полы (материал, %)		40%		
- оконные и дверные проемы		35%		
- мусоропровод				
- печи, камины, очаги				
- канализация		40%		
- система водоснабжения (холодного и горячего) (материал, %)		40%		
- система теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) (материал, %)		40%		
- электрооборудование		45%		
- система внутридомового газового оборудования		35%		
4. Примечание				

Оценку износа произвёл инженер ПТО Яковенко В.В.

