



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

123592, г. Москва,
ул. Кулакова, д. 20, корп. 1

тел.: 8 (498) 602-84-32; факс: 8 (498) 602-83-34
e-mail: gilinspector@mosreg.ru; www.gzhi.mosreg.ru

31.10.2019 № РА-0409
на № _____ от _____

**Решение о выдаче Акта проверки соответствия
многоквартирного дома требованиям энергетической
эффективности с указанием класса**

Заявитель:

ООО "Жилищный проект" (141253, Московская область, Пушкинский район, п. Зеленоградский, ул. Печати, д. 4А)


обратился с заявлением о присвоении класса энергетической эффективности многоквартирного дома по адресу:
Московская область, Пушкинский р-н, п. Зеленоградский,
ул. Шоссейная, д. 6

По результатам рассмотрения представленных документов и в соответствии с Правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 № 399/пр, принято решение о присвоении многоквартирному дому класса энергетической эффективности

Е

Приложение: Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса на 1 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

 С.А. Королькова

0050158

Приложение
 Утверждено приказом
 руководителя
 Госжилинспекции Московской
 области
 от 21 ноября 2016 года № 166

Регистрационный № РА-0409

г. Москва

Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса

Адрес МКД: Московская область, Пушкинский р-н, п. Зеленоградский, ул. Шоссейная,
 д. 6


Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК (ЖК) ООО "Жилищный проект" (141253, Московская область, Пушкинский район, п. Зеленоградский, ул. Печати, д. 4А)

Количество			Строительный объем здания, м ³	Площадь, м ²		
этажей	подъездов	квартир		общая	жилых помещений	нежилых помещений
5	4	70	12290	3352,3	3352,3	0
Серия проекта:			Год ввода в эксплуатацию/ капремонта			
жилое			1970			
Информация о ранее присвоенном классе энергетической эффективности (ЭЭ) МКД с датой его присвоения		-	Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, ГВС и электроэнергии на ОДН, кВт*ч/м ²		280,3	
			Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию, кВт*ч/м ²		193,0	
			Базовое значение удельного потребления энергетических ресурсов, кВт*ч/м ²		231,7	
			Величина отклонения, %		21,0	

В соответствии с Правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.06.2016 № 399/пр, многоквартирный дом соответствует классу энергетической эффективности E

Заведующий отделом по надзору за
 начислением платежей за ЖКУ

Пухов И.В. 8-498-602-17-71


 Д.В. Гирин